



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 27

03.10.2007

СВ-07-202-806(742)

СВ-07-102-742[№]

13.09.2007

На № _____ от _____

Приложение №1
к договору от 19 декабря 2007г
№ СВ-07-302-779(742)
о присоединении
энергопринимающих устройств к
электрической сети

**Генеральному директору
ООО «Ваш дом»
Косьяненко В.А.
115516, г.Москва, б-р Кавказский, д.51, 15А
Копии: Пушкинскому РРС.
Управлению по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора.
Северному МРО ОАО Мосэнергосбыт.**

Технические условия присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети

Настоящие технические условия являются неотъемлемой частью договора от « 19 декабря 2007г. № СВ-07-302-779(742) о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети и без договора не действительны.

На основании разрешения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» № 34-12/102-1735 от 14.08.2007г. сообщаем Вам технические условия на присоединение к электрической сети ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» энергопринимающих устройств Заказчика (ООО «Ваш дом»), характеризующихся следующими признаками:

- единовременная нагрузка: 630 кВт;
- категория надежности: 3.

Присоединение энергопринимающих устройств необходимо для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д. Степаньково.

1. Для присоединения необходимо следовать следующей схеме приема (выдаче) мощности: ПС-220 «Ельдигино» (Проектируемый КРУН-10 кВ).
2. Основной источник питания: ПС-220 «Ельдигино».
3. Присоединение к электрической сети осуществляется от проектируемого КРУН-10 кВ.
4. Уровень напряжения в точке присоединения к электрической сети: 10 кВ ± 5 %.
5. Для присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети ОАО «Московская областная электросетевая компания» необходимо выполнить следующие мероприятия:

5.1. Со стороны Сетевой организации:

5.1.1. По данным техническим условиям, в соответствии с действующими типовыми проектами по сооружению электроустановок выполнить проект электроснабжения.

Проект согласовать со службой технологических присоединений Северных электрических сетей, Пушкинским РРС, Северным МРО ОАО Мосэнергосбыт и Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, а также всеми заинтересованными организациями.

5.1.2. Произвести расширение РУ-10 кВ ПС-220 «Ельдигино» с сооружением фундаментов и установкой на разных секциях шин 10 кВ двух ячеек КРУН-47 с ВВ с монтажом и наладкой максимально-токовой защиты.

5.1.3. Установка в районе Степаньково-Марьино Гора-Тишково 2-х КРУН-10 кВ с ВВ с монтажом и наладкой релейной защиты.

5.1.4. Прокладка от проектируемого РУ-10 кВ ПС-220 «Ельдигино» с разных секций шин до проектируемых КРУН-10 кВ двух кабелей марки ААБ2лу-10 сеч.3х240 кв.мм. длиной ~ 2х6 км, с учетом подключения других коттеджных поселков в данном районе.

Аналогичные технические условия выданы ООО «Учинский лес» на электроснабжение коттеджного поселка в районе д. Степаньково.

5.2. Со стороны Заказчика:

За свои средства, силами специализированных, имеющих лицензии, организаций выполнить следующий объем работ:

5.2.1. По данным техническим условиям, в соответствии с действующими типовыми проектами по сооружению электроустановок выполнить проект электроснабжения.

Проект согласовать с Северными электрическими сетями, с Пушкинским РЭС, ОАО Мосэнергосбыт, Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора и всеми заинтересованными организациями.

5.2.2. На территории застройки построить необходимое количество трансформаторных подстанций, с установкой трансформаторов необходимой мощности, напряжением 10/0,4 кВ. Тип ТП и мощность трансформаторов определить проектом.

5.2.3. От проектируемого КРУН-10 кВ до проектируемых ТП построить необходимое количество ЛЭП-10 кВ расчетного сечения согласно проекта, схему подключения к проектируемому КРУН-10 кВ уточнить при проектировании.

5.2.4. От проектируемых ТП построить необходимое количество н/в линий. Тип и сечение определить проектом.

6. На использование электроэнергии для термической нагрузки получите разрешение в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.

7. ТУ на организацию расчетного учета электроэнергии получить в ОАО Мосэнергосбыт.

8. На границе балансовой принадлежности установить приборы расчетного учета электроэнергии и согласовать со службой СУ и РЭ Северных электрических сетей.

9. Включение разрешенной мощности будет произведено нами после выполнения Сетевой организацией и Заказчиком всех мероприятий, предусмотренных настоящими техническими условиями, выполнения обеими сторонами обязательств по договору от «19» декабря 2007г. № СВ-07-302-779(742), сообщения о готовности электроустановок к включению, при наличии акта-допуска Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора и заключения с ОАО Мосэнергосбыт договора энергоснабжения.

10. Срок действия технических условий 2 года.

От Исполнителя:

Директор

Начальник СТП

От Заказчика:

Генеральный директор ООО «Ваш дом»



В.М.Бодякин

А.В.Николаева

В.А.Косьяненко

Б N 0003933

Шаталина А.И. 513-02-85



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
ФИЛИАЛ **СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**

127254, Российская Федерация, г. Москва, ул. Руставели, д.2
Тел.: 639-95-23, факс: 610-80-75, тел./факс: 983-16-99, e-mail: SavinaSA@moesk.ru
Реквизиты: ООО «ЭКСПОБАНК» г.Москва, р/с 40702810911000000067
к/с 30101810900000000460, ИНН 5036065113, БИК 044585460, КПП 501802001

17.07.2012г. № С8-12-203-266(921973/109)

С-12-00-921973/109 от 13.07.2012г.
На № от

Генеральному директору
ООО «Ваш дом»

В.А. Косьяненко.

г. Москва, ул. Кавказский бульвар,
д. 51, стр. 15А.

Копии:

**Управление капитального
строительства**

О продлении срока действия ТУ

Настоящим, Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» продлевает срок действия технических условий от 14.07.2009г. № С8-09-202-2557(742) выданных на электроснабжение коттеджного поселка ООО «Ваш дом», расположенного по адресу: М.О., Пушкинский р-он, в районе д. Степаньково. **Сроком до 19.12.2012г.**

В случае невыполнения технических условий в течение **трёх месяцев**, исполнение обязательств по Вашему договору будет прекращено и Договор № С8-07-302-779(742) от 19.12.2007г., заключенный между Северными электрическими сетями – филиалом ОАО «МОЭСК» и ООО «Ваш дом» в лице Косьяненко Валерия Анатольевича, будет аннулирован без возврата денежных средств.

Главный инженер

С.А. Иванников.

Исп. Шуртаков Г.Ю.
Тел. 8(496)539-97-14.
Нач. УТП.