



МУП

“Пушкинский “Водоканал”

Пушкинского муниципального района
Московской области

141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Учинская, д. 16 тел. 993-35-44, ф. 532-09-05
E-mail: push_vodokanal@mail.ru

ИНН/КПП 5038057693/503801001
ОГРН 1075038013159

Исх. № 2319

от «30» 10 2013г.

**Председателю правления
ДПК «КитежградЪ»
Фадееву П.В.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ

Наименование объекта: коттеджный поселок (82 дома, 1 магазин, 1 спортивный зал)
Адрес объекта: М.О., Пушкинский район, с.п. Ельдигинское, д. Степаньково.

Разрешить подключение при объёме:
На водоотведение – **49 м³/сут**

ВОДООТВЕДЕНИЕ:

1. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществлять в самотечный коллектор Д 800 мм на пересечении ул. Мира и Степаньковского шоссе.
2. Врезку в существующую канализационную сеть выполнить с устройством нового канализационного колодца.
3. Работы по прокладке канализационных сетей и сооружений производить под надзором представителей МУП «Пушкинский «Водоканал».
4. Установить прибор учета сточных вод.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

1. Запроектировать и выполнить прокладку напорного коллектора Ду 400мм от КНС № 8 по Ельдигинскому шоссе до перекрестка(поворота на Д арьино), ориентировочной протяженностью 2 500п.м.(долевое участие согласно письма №29 от25.07.2013г. от ООО «Учинский лес»)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Проект выполняется, согласно технических условий, законодательных и нормативных актов. До начала земляных работ предоставить проект, согласованный с МУП «Пушкинский «Водоканал» и другими заинтересованными организациями.

2. До начала строительства инженерных коммуникаций и сооружений заключить договор с МУП «Пушкинский Водоканал» на ведение технического контроля и выполнение врезки в существующие сети.
3. Врезку в сети канализации производит МУП «Пушкинский «Водоканал».
4. До подключения объекта предоставить исполнительно-техническую документацию, включая технические паспорта БТИ.
5. До подключения заключить договор на транспортировку сточных вод с МУП «Пушкинский «Водоканал»
6. Неуклонно соблюдать «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации РФ»
7. После выполнения строительных работ, вновь проложенные сети и другие сооружения, рекомендуется передать в муниципальную собственность.
8. Получить справку о выполнении технических условий.
9. Справка о выполнении ТУ выдается:
 - после предоставления исполнительно-технической документации, включая технические паспорта БТИ.
 - после заключение договора на техническое обслуживание со специализированной организацией.
 - после заключения договора с МУП «Пушкинский «Водоканал» на предоставление услуг.
 - после заключения договора с ЗАО «Экоаэросталкер».

Технические условия действительны в течение 3-х лет, по истечении указанного срока решить вопрос об их продлении.

Директор



Шемякин А.А.